



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Manutenzione degli impianti elettrici
della Pubblica Illuminazione

**10 – RIEPILOGO DELLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA**



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Manutenzione degli impianti elettrici
della Pubblica Illuminazione

10.1. – CONSISTENZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nell'ambito della convenzione si è provveduto ad aggiornare la consistenza dell'impianto di Illuminazione Pubblica del Comune di San Paolo d'Argon con rilievo delle caratteristiche delle palificazioni, degli apparecchi illuminanti e della potenza delle lampade con la seguente consistenza.

a) Quadri Elettrici

- n° 10 di tipo tradizionale;
- n° 6 con regolatore di tensione

b) Palificazioni e sbracci

- n° 404 palificazioni in acciaio rastremato zincato;
- n° 485 palificazioni in acciaio rastremato verniciato;

c) Tipologia delle lampade inserite negli apparecchi

- | | |
|--------------------------|----------|
| • lampade da 125W Hg | : n° 15 |
| • lampade da 70W S.A.P. | : n° 218 |
| • lampade da 100W S.A.P. | : n° 333 |
| • lampade da 150W S.A.P. | : n° 404 |
| • lampade da 250W S.A.P. | : n° 5 |

Totale n° 975

d) Riepilogo della consistenza degli impianti

- n° 889 palificazioni in acciaio verniciato / zincato

e) Potenza complessiva installata

Nel Comune di San Paolo d'Argon sono installati apparecchi illuminanti per una potenza complessiva prelevata di kW 191,1 per un funzionamento di circa 4.200 ore annue.



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Manutenzione degli impianti elettrici
della Pubblica Illuminazione

10.2. – IDENTIFICAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

Premessa:

L'impianto in uso alla Pubblica Illuminazione di San Paolo d'Argon è gestito da n° 16 Quadri Elettrici posti entro contenitori a doppio isolamento o in lamiera di acciaio, come meglio specificato negli allegati successivi.

N°	Ubicazione del punto di consegna	Utenza ENEL n°	Potenza contrattuale	Potenza prelevata
1)	Quadro "A" Via delle Rimembranze	271 820 518	30,0 kW	24,0 kW
2)	Quadro "B" Via del Convento	271 820 500	20,0 kW	17,0 kW
3)	Quadro "C" Via Lioni	271 820 469	11,0 kW	10,0 kW
4)	Quadro "D" Via Nazionale	271 820 488	17,0 kW	13,0 kW
5)	Quadro "E" Via Nazionale, 72	271 820 461	10,0 kW	10,0 kW
6)	Quadro "F" Via del Caravaggio	271 648 600	15,0 kW	12,0 kW
7)	Quadro "G" Via Baracca	271 638 329	16,5 kW	15,0 kW
8)	Quadro "H" Via Maccarani	271 555 121	17,0 kW	12,0 kW
9)	Quadro "I" Via B. Colleoni	271 488 351	20,0 kW	15,0 kW
10)	Quadro "L" Via Trieste	271 470 690	2,0 kW	2,0 kW
11)	Quadro "M" Via Puccini	141 813 901	12,0 kW	12,0 kW
12)	Quadro "N" Via Buzzone	140 751 278	6,6 kW	4,0 kW
13)	Quadro "O" Via Volta	142 644 711	2,0 kW	1,1 kW
14)	Quadro "P" Via Portico	271 603 037	3,0 kW	2,0 kW
15)	Quadro "Q" Via Ruggeri da Stabello	271 820 470	3,0 kW	1,8 kW
16)	Quadro "R" Via Vittorio Veneto	145 635 659	6,0 kW	3,7 kW
Totale			191,1 kW	154,6 kW



COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione

11

**11. CONSISTENZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SUDDIVISA PER QUADRI DI APPARTENENZA**

AB ALBERTO BATTISTINI STUDIO PROGETTAZIONI ELETTRTECNICHE
